

Obec Dvorníky
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove
Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov
Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 186/2024- MS

v Hlohovci 20.5. 2024

Vybavuje: Ing. Seewaldová

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N I E

o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava podali dňa 13.2. 2024 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „TA_OKS_Dvorníky Panónia VNK, TS, NNK, katastrálne územie Dvorníky a Bojničky.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov:

SO 01 – VN rozvody

SO 02 – NN rozvody

PS 01 - Transformačná stanica

SO 01 – VN rozvody

VN prípojka TS PS01

Predmetom stavebného objektu je zhotovenie VN káblovej prípojky pre navrhovanú TS PS01 z existujúceho betónového PB č. 140. VN kábová prípojka bude realizovaná VN káblom typu 3x NA2XS(F)2Y 1x95 mm² uloženom v zelenom páse. Na prechodovom PB č. 140 sa osadí úsekový odpínač, kábová konzola a obmedzovače prepätia. Trasa bude začínať zo začiatku pod existujúcim VN koridorom linky V237 a smerovať k areálu Interagros, kde pred plotom zabočí v odstupe min. 3m od daného plota k cestnej komunikácii triedy č. III, ktorú prekrízuje riadeným pretláčaním a ukončené bude v mieste osadenia trafostanice TS PS01 pomocou vnútorných káblových T-konektorov RSTIpre plynom izolované zariadenia. VN kábový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x95 mm², v celkovej dĺžke 210 m.

VN prípojka pre existujúcu TS 0005-007

Predmetom stavebného objektu je osadenie samostatného úsekového odpínača pre existujúcu TS č. 0005-007 na novom betónovom podpernom bode č. 1 vrátane zhotovenia ekvipotenciálnych kruhov v okolí stožiaru. PB bude osadený v osi existujúcej vzdušnej VN linky č. 237. Vedenie sa preruší a nanovo ukotví na VN konzole tohto stožiaru. Vyhotovia sa prepoje na UO.

SO 02 – NN rozvody

Predmetom stavebného objektu je napojenie existujúcich NN distribučných vedení a odberov z novej kioskovej trafostanice.

Z novej kioskovej transformačnej stanice sa vyvedú nové NN káble v nasledovných smeroch:

Smer č. 1 – 1 x NN kábel NAYY-J 4x240 mm² smer SR č. 1. V súbehu s VN kábovým vedením bude trasované nové NN kábové vedenie. V trase tohto vedenia bude podľa výkresovej dokumentácie umiestnená navrhovaná rozpojovacia a istiacia skriňa SR č. 1 pre presmerovanie

existujúcich NN prípojok pri vstupe do priemyselného areálu. Výstavba tejto skrine umožní demontáž posledného rozpätia NN linky, t.j. 43 m NN vzdušného vedenia a 1x PB č. 19. Smer č. 2 – 1 x NN kábel NAYY-J 4x150 mm² smer PB č. 18, na ktorom sa zhotoví prepoj na rekonštruované NN vzdušné vedenie smer Dvorníky pozdĺž cesty č. II/507. Podperný bod č. 18 sa vymení za nový koncový, typ 10,5/20.

PS 01 – Transformačná stanica

Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu HARAMIA typ EH8. Z navrhovanej TS budú napojené existujúce NN distribučné rozvody v lokalite.


Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 Zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, stavebný úrad podľa §36 ods. (2) upúšťa od ústneho pojednávania.

Účastníci konania, ako aj dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k predloženému návrhu najneskôr **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Súčasne stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania podľa § 42 ods. (4) stavebného zákona, že na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto konaní v určenej lehote hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne v odvolacom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s podpisom účastníka konania.

Do podkladov rozhodnutia a projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Leopoldove, na adrese Podzámska 39, Hlohovec v stránkové dni (pondelok, streda, piatok).

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Súčasne musí byť zverejnené na webovom sídle správneho orgánu, pokiaľ je zriadené. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Spoločný obecný
úrad Leopoldov
kontaktná adresa:
Podzámska 39, 920 01 Hlohovec


Maroš Nemeček
starosta obce

Vyvesené: 21. 05. 2024

Zvesené:

OBEC DVORNÍKY
Obecný úrad
920 56 DVORNÍKY

Oznámenie sa doručí:

- 1/ LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava
- 2/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
- 3/ SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44b, Hlohovec
- 4/ Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina
- 5/ Okresný úrad Hlohovec – odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, Hlohovec
- 6/ Okresný úrad Trnava – pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, Trnava
- 7/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dopravná 1, Piešťany
- 8/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, Trnava
- 9/ Okresný úrad Trnava – odbor cestnej dopravy PK, Kollárova 8, Trnava
- 10/ Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava
- 11/ Okresné riaditeľstvo PZ Trnava – Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, Trnava
- 12/ Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, Jarmočná 3, Hlohovec
- 13/ Obec Dvorníky – na zverejnenie verejnej vyhlášky
- 14/ Obec Bojničky – na zverejnenie verejnej vyhlášky

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.