

Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56

**Obec Dvorníky
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo**

920 56 Dvorníky

Vybavuje: Mgr. Hrušková
V Dvorníkoch, dňa 25.04.2025

Vec:

Žiadosť o riešenie situácie zistenej pri kontrole z RÚVZ Trnava

Základná škola s materskou školou Dvorníky Vás žiada o riešenie nedostatkov zistených kontrolou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva dňa 14.4.2025.

Kontrolované boli:

Základná škola - zariadenie

Materská škola - zariadenie

Výdajňa pri MŠ - prevádzkárň

Nedostatky zistené touto kontrolou s termínmi odstránenia posielame ako prílohu a žiadame Obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie sa k nedostatkom a návrh riešenia.

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme.

S pozdravom

Prílohy:

- Nedostatky ZŠ
- Nedostatky MŠ
- Nedostatky Výdajňa pri MŠ

Základná škola
s materskou školou
920 56 Dvorníky 149
IČO: 360 80 454 ①

Mgr. Ivana Hrušková
riaditeľka ZŠ s MŠ Dvorníky



NEDOSTATKY ZISTENÉ PRI VÝKONE ŠZD

zákon č. 355/2007 Z. z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhl. MZ SR 75/2023 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre
deti a mládež
vyhl. MZ SR č. 525/2007 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové
zariadenia
vyhl. MZ SR č. 521/2007 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská
vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZARIADENIA

Prevádzkovateľ: (opis z predloženého relevantného dokladu - živn. list, výpis z obch. registra)

Typ subjektu

Právnická osoba

IČO

36080454

Obchodné meno

Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149

Právna forma

Rozpočtová organizácia

Ulica/číslo

149

PSČ

Obec

Dvorníky

Tel. číslo

E-mail

Kontrolované zariadenie:

Názov zariadenia

ZŠ s MŠ

Adresa zariadenia - ulica/číslo

Dvorníky 149

Adresa zariadenia - PSČ

920 56

Adresa zariadenia - Obec

Dvorníky

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠZD

Začiatok výkonu ŠZD

14.4.2025 10:17

Koniec výkonu ŠZD

14.4.2025 12:17

Číslo výkonu ŠZD

HDM/27362772/2025

Druh výkonu ŠZD

Plánovaný

II. Pri ŠZD boli zistené nasledovné skutočnosti



*Príloha je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice zo štátneho zdravotného dozoru

Číslo nedostatku

1

Popis nedostatku

Telovýchovný úsek nemá sfunkčnené miestnosti - umývárne so sprchami, ktoré sú delené podľa pohlavia. Tieto priestory sa cca od roku 1992 nevyužívajú, v čase kontroly boli miestnosti uzamknuté. Steny sú znečistené, do spŕch a umývadiel nie je zabezpečený prívod teplej vody.

RÚVZ požaduje:

1. Zabezpečiť rekonštrukciu priestorov umývárni a spŕch tak, aby vyhovovali hygienickým požiadavkám v zmysle platnej legislatívy.

Právny predpis

Termín na odstránenie

13.04.2026

Zodpovedná osoba

zriaďovateľ, riaditeľka školy

Číslo nedostatku

2

Popis nedostatku

V celom TV úseku sú steny znečistené, miestami popraskané, v telocvični je viditeľná prasklina na stene susediacej s priestorom nárad'ovne.

RÚVZ požaduje:

Zabezpečiť vyspravenie stien v TV úseku a ich následné vymaľovanie.

Právny predpis

Termín na odstránenie

13.04.2026

Zodpovedná osoba

Zriaďovateľ zariadenia, riaditeľka MŠ

Číslo nedostatku

3

Popis nedostatku

Steny v objekte budovy ZŠ - chodby na podlažiach, niektoré kmeňové učebne a polytechnická učebňa majú znečistené steny, miestami s viditeľnými prasklinami najmä v okolí zárubní.

RÚVZ požaduje:

Vyspraviť praskliny a priestory následne vymaľovať.

Právny predpis

Termín na odstránenie

15.12.2025

Zodpovedná osoba

zriaďovateľ, riaditeľka MŠ

Číslo nedostatku

4

Popis nedostatku

Zárubne dverí na niektorých triedach majú nevyhovujúci povrchový náter.

RÚVZ požaduje:

Na zárubne dverí zabezpečiť vyhovujúci a ľahkočistiteľný povrchový náter.



Právny predpis

Termín na odstránenie

20.10.2025

Zodpovedná osoba

zriaďovateľ, riaditeľka školy

Číslo nedostatku

5

Popis nedostatku

PP nie je aktualizovaný v zmysle požiadaviek Vyhl. MZ SR č. 75/2023 Z. Z., taktiež nie je vydané rozhodnutie na zmenu v prevádzkovaní z dôvodu vytvorenia nových priestorov.

RÚVZ požaduje:

Po zrealizovaní a odstránení nedostatkov uvedených v popise nedostatkov uvedených vyššie, je potrebné požiadať o zmenu v prevádzkovaní priestorov a schválenie zmeny návrhu prevádzkového poriadku.

Žiadam zriaďovateľa, aby sa k nedostatkom uvedeným vyššie vyjadril písomne na RÚVZ so sídlom v Trnave a určil spôsob a termín odstránenia nedostatkov. Termín: do 14 dní odo doručenia zápisnice

Právny predpis

Termín na odstránenie

15.06.2026

Zodpovedná osoba

riaditeľka školy

Počet nedostatkov

5

Ukončenie ŠZD:

Podpis zamestnanca RÚVZ (Andrea Hudecová)

Podpis osoby prítomnej za zariadenie (p. Ivana Hrušková)



Nedostatky 495

NEDOSTATKY ZISTENÉ PRI VÝKONE ŠZD

zákon č. 355/2007 Z. z. - Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhl. MZ SR 75/2023 - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre
deti a mládež
vyhl. MZ SR č. 525/2007 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové
zariadenia
vyhl. MZ SR č. 521/2007 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská
vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
nar. vlády SR č. 391/2006 Z. z. - Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZARIADENIA

Prevádzkovateľ: (opis z predloženého relevantného dokladu - živn. list, výpis z obch. registra)

Typ subjektu

Právnická osoba

IČO

36080454

Obchodné meno

Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149

Právna forma

Rozpočtová organizácia

Ulica/číslo

149

PŠČ

Obec

Dvorníky

Tel. číslo

E-mail

Kontrolované zariadenie:

Názov zariadenia

MŠ pri ZŠ (el. pr. ako súčasť ZŠ s MŠ)

Adresa zariadenia - ulica/číslo

Dvorníky 149

Adresa zariadenia - PŠČ

920 56

Adresa zariadenia - Obec

Dvorníky

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠZD

Začiatok výkonu ŠZD

14.4.2025 10:29

Koniec výkonu ŠZD

14.4.2025 12:29

Číslo výkonu ŠZD

HDM/27362905/2025

Druh výkonu ŠZD

Plánovaný



II. Pri ŠZD boli zistené nasledovné skutočnosti

**Príloha je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice zo štátneho zdravotného dozoru*

Číslo nedostatku

1

Popis nedostatku

PP nie je vypracovaný podľa požiadaviek Vyhlášky MZ SR č.75/2023 Z.z.

Právny predpis

Termín na odstránenie

31.08.2025

Zodpovedná osoba

zástupkyňa pre MŠ

Číslo nedostatku

2

Popis nedostatku

V ZOH sú 2 vodovodné batérie pri umývadlách s poškodenou povrchovou úpravou. Priečky na oddelenie WC mís majú poškodenú povrchovú úpravu, miestami skorodovaných, nie sú ľahko čistiteľné. Tesnenie pri umývadlách sú poškodené, hromadí sa v nich nečistota.

Právny predpis

Termín na odstránenie

31.08.2025

Zodpovedná osoba

zástupkyňa pre MŠ

Číslo nedostatku

3

Popis nedostatku

V časti jednej zo spální sa skladujú prebytočné lehátka, postelná bielizeň, hračky a iné pomôcky, zabierajú tak priestor určený pre lehátka.

Právny predpis

Termín na odstránenie

31.08.2025

Zodpovedná osoba

Počet nedostatkov

3

Ukončenie ŠZD:

Podpis zamestnanca RÚVZ (Mgr. Silvia Štefánková)

Podpis osoby prítomnej za zariadenie (PaedDr. Jana Lenghartová)



NEDOSTATKY ZISTENÉ PRI VÝKONE ŠZD

vykonaného podľa § 6 ods. 3 písm. j), § 54 a 55 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z. z.“)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKARNE

Prevádzkovateľ: (opis z predloženého relevantného dokladu - živn. list, výpis z obch. registra)

Typ subjektu

Právnická osoba

IČO

36080454

Obchodné meno

Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149

Právna forma

Rozpočtová organizácia

Ulica/číslo

149

PSČ

Obec

Dvorníky

Tel. číslo

E-mail

Prevádzkareň:

Názov prevádzkarne

výdajňa pri MŠ

Adresa prevádzkarne - ulica/číslo

Dvorníky 149

Adresa prevádzkarne - PSČ

920 56

Adresa prevádzkarne - Obec

Dvorníky

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠZD

Začiatok výkonu ŠZD

14.4.2025 10:51

Koniec výkonu ŠZD

14.4.2025 12:51

Číslo výkonu ŠZD

HDM/27362934/2025

Druh výkonu ŠZD

Plánovaný

II. Pri ŠZD boli zistené nasledovné skutočnosti

*Príloha je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice zo štátneho zdravotného dozoru

Číslo nedostatku

1

Popis nedostatku

Priestory výdajnej školskej jedálne neboli niekoľko rokov maľované, steny sú miestami ušpinené.

RÚVZ v Trnave požaduje vymaľovanie priestorov v termíne do 31.08.2025 !



Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Ulica Limbová 6053/6, 917 02 Trnava, IČO: 00610933, tel.č.: +421335512861, e-mail: tt.sekretariat@uvzs.sk

Právny predpis

Termín na odstránenie

31.08.2025

Zodpovedná osoba

vedúca VŠJ, zriaďovateľ

Číslo nedostatku

2

Popis nedostatku

Chladnička, ktorá slúži na uskladnenie surovín na prípravu desiat a olovrantov a na odkladanie vzoriek nie je vybavená kalibrovaným teplomerom, nevykonáva sa denná evidencia teploty.

RÚVZ v Trnave požaduje zabezpečiť kalibrovaný teplomer a viesť dennú evidenciu nameranej teploty v chladničke. Termín: ihneď a trvalo !

↖ ODSTRÁNENÉ

Právny predpis

Termín na odstránenie

Zodpovedná osoba

vedúca VŠJ

✓

Počet nedostatkov

2